




<http://www.walnet.ro>

Nr. 854 / RV / 10.05.2013

Catre,

S.C. AQUAROM ELITE DISTRIBUTION S.R.L. Bucuresti Intrare Nr.

spre stiinta: COMUNA OLTINA



Urmare adresei nr. 1003/07.05.2013 inaintata de PRIMARIA COMUNEI OLTINA, reprezentanti ai A.B.A.D-L S.G.A. Constanta au verificat in data de 09.05.2013 nivelul apei in amenajarea piscicola si alimentarea cu apa a acesteia.

In urma masuratorilor efectuate si a prelucrării datelor s-au constatat:

- nivelul apei in amenajare in data de 09.05.2013 : era de 2,012 m rMB, conform mirei amplasate in lacul Oltina, fapt ce a condus la inundarea terenurilor limitrofe amenajarii piscicole;
- stavilarul amplasat pe canalul de alimentare cu apa a amenajarii piscicole era deschis, alimentarea cu apa realizandu-se prin cele 3 (trei) deschideri;

Avand in vedere ca in *Regulamentul de exploatare si intretinere*, regulamentul ce face parte integrante din *Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 164/2012*, nivelul normal de retentie in amenajare stabilit este la cota 3,00 m r MB, va solicitam:

1. Inchiderea stavilarului si verificarea etanseitatii acestuia.
Termen: 24 ore de la data primirii prezentei
2. Respectarea masurii impuse in P.V. de Constatare nr. 49/9.05.2013 prin care se solicita refacerea mirei hidrometrice si montarea celei de-a doua mire hidrometrice la stavilar.
Termen: 30.05.2013
3. Decolmatarea canalului de alimentare-evacuare a apei din amenajare.
Termen: 31.07.2013
4. Verificarea starii digului perimetral si executarea lucrarilor de remediere a deficientelor constatate in vederea inlaturarii pericolului de infiltratii respectiv exfiltratii.
Termen: 31.07.2013

Cu deosebit respect,

Director S.G.A. Constanta,



Compartiment I.T.A.,

Adela Erimia

Adela Erimia