

Servicii de reparare si intretinere instalatii electrice interioare si exterioare Comuna Topalu

Detalii

- Organizator: COMUNA TOPALU
- Ofertant: ELECTRO BULGARU BMS
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 120000.00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 05-12-2024

Domenii

- Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (CPV: 50710000)
-

Numar Anunt: DA37108525

Autoritate Contractanta:

COMUNA TOPALU

CUI: 7249808

Localitate: Topalu, Constanta, Romania

Adresa: Strada: preot Luca Nicolae, nr. FN, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Topalu, Cod postal: 907280

Telefon: +40 0241256206, +40 0241256002

Ofertant:

ELECTRO BULGARU BMS

CUI: 28636262

Localitate: Harsova, Constanta, Romania

Adresa: Strada: -, Nr. 39, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Harsova, Cod postal: 905400

Telefon: +40 241855595,

Denumire:

Servicii de reparare si intretinere instalatii electrice interioare si exterioare Comuna Topalu

Produs / serviciu / lucrare:

Servicii de reparare si intretinere instalatii electrice interioare si exterioare Comuna Topalu

Detalii:

Categorii servicii ce se vor presta:

Grupe de instalatii electrice:

- tablouri electrice de distributie;

- instalatii electrice de iluminat si prize;
- iluminat de urgenta;
- retele energie si verificare pentru incalzire si aer conditionat
- impamantare si protectie paratraznet

1.1. Asigurarea intretinerii periodice a instalatiilor electrice

Scopul intretinerii este de a conserva instalatia electrica in conditiile cerute. Intretinerea poate consta:

- „intretinere preventiva” care se realizeaza sistematic in intentia de a prevenii defectarile si de a conserva echipamentul in conditie buna;
- „intretinere corectiva” care este realizata pentru repararea sau reamplasarea unei parti defecte.

1.2. Lucrari de reparatie

Lucrarile de reparatii pot cuprinde urmatoarele etape:

- localizarea defectului;
- eliminarea defectului si/sau inlocuirea defectelor;
- reinstalarea partii reparate in instalatie.

1.3. Lucrari de inlocuire

- Lucrarile de inlocuire a fuzibilelor sigurantelor. Ca regula generala inlocuire a fuzibilelor sigurantelor trebuie realizata fara tensiune, dar se poate face si sub tensiune daca exista o procedura in acest sens.
- Inlocuirea lampilor si a accesoriilor. Cand este necesara inlocuirea lampilor si a accesoriilor demontabile cum sunt startarele acestea trebuie realizate fara tensiune. Pentru instalatii de joasa tensiune inlocuirea poate fi realizata sub tensiune de catre o persoana obisnuita daca echipamentul prezinta o protectie completa impotriva atingerii dir

Conditii de livrare:

Conform contract/comanda

Conditii de plata:

Conform contract/comanda

CPV:

50710000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)

Estimare: 120000 RON
